




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ**

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. (81) 752-41-40, (81) 752-31-67
psse.leczna@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>

ONS.HK.9020.2.3.2025



Strona 1 z 3

Łęczna, dnia 30.01.2025r.

**Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 53
21-010 Łęczna**

**Zbiorcza roczna ocena wody basenowej na pływalni
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 416) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych z nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej w roku kalendarzowym, którego dotyczy ocena,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej przedstawia roczną ocenę jakości
wody na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej,
ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna
za okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.**

Pływalnia zasilana jest z wody pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęczna zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Sp. z o.o. ul. Krasnystawska 54, 21-010 Łęczna i jest pod stałym nadzorem sanitarnym PPIS w Łęcznej.

Jakość wody z przedmiotowego wodociągu spełnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294).

Pływalnia wyposażona jest w nieckę basenową o wymiarach 25m x 10m i głębokości 0,90m-1,5m, nie posiada urządzeń wytwarzających aerozol wodno-powietrzny. Korzystającym z pływalni udostępnionych jest 10 natrysków równo rozdzielonych na część damską oraz męską, z których dokonywano oceny jakości wody zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1230). Obiekt nie posiada także niecki przeznaczonej do nauki pływania niemowląt i dzieci do lat 3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej zatwierdził harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przedstawiony przez zarządzającego pływalnią tj. od stycznia do grudnia 2024r.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej obserwacji wody w niecce basenowej, a spostrzeżenia i podejmowane czynności dokumentował w Karcie dziennego badania wody, prowadził nadzór pracy urządzeń oraz rejestrował wyniki pomiaru jakości wody – co zostało ocenione w trakcie kontroli sanitarnej obiektu w 2024r. Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania laboratoryjne obejmowały następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów po 48 godz. inkubacji w temp. $36^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$, *Legionella* sp., mętność, chloroform, THM suma, azotany, utlenialność, pH, potencjał redox chlor związany, chlor wolny.

Zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Badania laboratoryjne jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji tj. GBA Polska Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa (akredytacja nr AB 1095). Sprawozdania z tych badań przekazywane były na bieżąco do PPIS w Łęcznej.

W ramach nadzoru badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Lublinie ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin (akredytacja nr AB 379).

Tabela 1. Zestawienie badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią.

Data pobrania	Miejsce pobrania próbek	Zakwestionowane parametry
08.01.2024r.	Basen sportowy	-
08.01.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
22.01.2024r.	Basen sportowy	-
01.02.2024r.	Basen sportowy	-
01.02.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
19.02.2024r.	Basen sportowy	-
04.03.2024r.	Basen sportowy	-
04.03.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
19.03.2024r.	Basen sportowy	-
03.04.2024r.	Basen sportowy	-
03.04.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
17.04.2024r.	Basen sportowy	-
07.05.2024r.	Basen sportowy	-
07.05.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
23.05.2024r.	Basen sportowy	-
10.06.2024r.	Basen sportowy	-
10.06.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
02.07.2024r.	Basen sportowy	-
02.07.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
15.07.2024r.	Basen sportowy	-
12.08.2024r.	Basen sportowy	-
12.08.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
03.09.2024r.	Basen sportowy	-
18.09.2024r.	Basen sportowy	-
18.09.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-

08.10.2024r.	Basen sportowy	-
20.10.2024r.	Basen sportowy	-
20.10.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
06.11.2024r.	Basen sportowy	-
22.11.2024r.	Basen sportowy	-
22.11.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
03.12.2024r.	Basen sportowy	-
17.12.2024r.	Basen sportowy	-
17.12.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-

Tabela 2. Zestawienie badań laboratoryjnych wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej

Data pobrania	Miejsce pobrania próbek	Zakwestionowane parametry
23.09.2024r.	Basen sportowy	-
23.09.2024r.	Woda wprowadzana do basenu z systemu cyrkulacji	-
23.09.2024r.	Natrysk łazienka parter	-
23.09.2024r.	Woda doprowadzana na pływalnię	-

W 2024r. we wszystkich badanych próbkach nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych oraz parametrów fizyko-chemicznych.

Na podstawie sprawozdań z badań wody ujętych w przedmiotowej ocenie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej wydał 24 bieżące oceny jakości wody.

Mając na uwadze powyższe, dokonując zbiorczej oceny rocznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej stwierdza, że woda na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna odpowiada wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1230).

Niezbędnym do utrzymania unormowanych wartości parametrów wody jest wyegzekwowanie od kąpiących się przestrzegania zasad higieny, sprawny system cyrkulacji i uzdatniania wody, wymiana wody w niecce basenowej, dostateczny dopływ świeżej wody wodociągowej (wyliczony na podstawie frekwencji osób korzystających) oraz przerwy eksploatacyjne. Bardzo istotne jest również, by liczba osób pływających nie przekraczała obciążenia wyliczonego przez technologa w projekcie obiektu. Przekraczanie tego limitu negatywnie wpływa na jakość wody, pojawiają się przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Łęcznej
mgr Inż. Eżbieta Piłka

Otrzymuje:

1. Adresat;
2. A/a.

Do wiadomości:

1. Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna.