



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŁĘCZNEJ**

Łęczna, 2025-06-16 r.

21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 52
tel./fax. 81 752 31 67, 81 752-41-40
psse.leczna@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-leczna>

ONS.HK.9020.2.14.2025

**Szkoła Podstawowej Nr 2
im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej
ul. Szkolna 53
21-010 Łęczna**

Ocena jakości wody na pływalni

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. tj. z 2024r. poz. 416), po zapoznaniu się z wynikami badania wody pobranej w dniu **10.06.2025r.** przez pracownika GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53 zawartymi w sprawozdaniach z badań:

- nr L/0/01/2025/839/FM/1 z dnia 12.06.2025r., punkt poboru – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, woda wprowadzana z systemu cyrkulacji – niecka basenowa,
- nr L/0/01/2025/839/FM/2 z dnia 12.06.2025r., punkt poboru – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej, ul. Szkolna 53, basen sportowy,

stwierdza, że woda basenowa na pływalni w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej ul. Szkolna 53, 21-010 Łęczna pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1230).

Przeprowadzone równocześnie badania fizykochemiczne wykazały **zawyżoną wartość** dla parametru:

- **chlor związany tj. $0,36 \pm 0,07$ mg/l** przy wymaganej max. wartości 0,30 mg/l.

W związku z powyższym należy podjąć natychmiastowe działania naprawcze mające na celu poprawę wartości dla parametru chlor wolny, tak aby odpowiadał wymaganiom określonym w załączniku nr 2 Tabela B. Dodatkowe wymagania fizykochemiczne do w/w rozporządzenia. O wykonaniu działań zmierzających do osiągnięcia prawidłowych parametrów jakościowych wody, należy pisemnie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

Z poważaniem

Elżbieta Piłka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęcznej
2025-06-16

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) A/a._

Do wiadomości:

1. Gmina Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna

Sporządził: A.S.; Stanowisko Higieny Komunalnej